

対 象 機 器 一 覧

秋田県立鹿角高等学校

No.	設置場所	名 称	メーカー	型 式	点検内容	回数	数量	単位
1	管理・教室棟 屋上	ガスヒートポンプ エアコン	パナソニック産機 システムズ(株)	U-GH710U1DE	暖房運転の前1回点検及び年間保守対応 ・エンジンオイルの点検／交換 ・冷却水系統の点検 ・定期交換部品の点検 ・労務費（出張交通費）含 等	1	2	台
				U-GH850U1DE		1	8	台
2	体育館棟 地上			U-GH560U1DE		※空調設備保守管理業務委託特記仕様書 「4 委託内容（1）～（5）」のとおり	1	1
						計	11	台

点検等実施予定表

名称	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	備考
機器保守対応（緊急保守）													→ 冷房期間 ・7月～8月
ガスヒートポンプエアコン 室外機定期点検							→						暖房期間 ・4月、11月～3月