

対 象 機 器 一 覧

秋田県立鹿角高等学校

No.	設置場所	名 称	メーカー	型 式	点検内容	回数	数量	単位
1	実習棟 屋上	ガスヒートポンプ エアコン	(株)アイシン	AWGP560G1ZEF	暖房運転の前1回点検及び年間保守対応 ・エンジンオイルの点検／交換 ・冷却水系統の点検 ・定期交換部品の点検 ・労務費（出張交通費）含 等 ※空調設備保守管理業務委託特記仕様書 「4 委託内容（1）～（5）」のとおり	1	1	台
				AWGP710G1ZEF		1	1	台
				AWGP560G1ZEF		1	1	台
				AWGP560G1ZEF		1	2	台
				AWGP850G1ZEF		1	1	台
				AWGP560G1ZEF		1	1	台
				AWGP710G1ZEF		1	1	台
2	実習棟 講堂準備室			AXVP450MA		1	2	台
						計	10	台

点検等実施予定表

名称	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	備考
機器保守対応（緊急保守）													→ 冷房期間 ・7月～8月
ガスヒートポンプエアコン 室外機定期点検							→						暖房期間 ・4月、11月～3月